



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

Assessorato Ambiente, Lavoro, Attività Produttive



Ferrara, 17/11/2017

Al consigliere del Gruppo GOL  
Francesco Rendine

Al Settore Affari Generali  
U.O. Assistenza agli Organi  
P.zza del Municipio, 2  
44121 FERRARA  
SEDE

p.c Segreteria Pres.te Consiglio

LL.SS.



Oggetto: Risposta all' Interrogazione P.G. 108716/2017 del 18/09/2017 presentata dal Consigliere Comunale Francesco Rendine del Gruppo GOL.

In merito alla richiesta di spegnimento dell'inceneritore di HERA tutte le volte che si prevede un superamento del valore di attenzione per le micropolveri si fa presente quanto segue:

- L'inceneritore di HERA in merito al parametro polveri totale risulta essere autorizzato ad un flusso di massa di 500 kg/anno. La struttura risulta essere dotata di un sistema di monitoraggio in continuo che può funzionare solo durante l'esercizio a regime dell'impianto.
- Le fasi di funzionamento più critico di un impianto di questo tipo, così come accade per qualsiasi altro tipo di impianto, sono rappresentate dalle fasi di fermata e ripartenza dove risultano essere massime le concentrazioni di inquinanti emessi.
- Imponendo al gestore l'attivazione della fase di fermata quando si prevede un superamento del valore di attenzione per le micropolveri con la successiva fase di riavvio al termine del periodo di superamento si peggiorerebbe la situazione che si ha in condizioni di regime.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito si coglie l'occasione per porgere distinti saluti

L' Assessore all'ambiente  
Caterina Ferri