



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

Assessore Ambiente, Lavoro, Attività Produttive e Personale

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

COMUNE DI FERRARA PROTOCOLLO GENERALE Cod.AMG.FE.A01		
15 MAR. 2018		
N. 35443		

Ferrara, 15/03/2018

Al consigliere del Gruppo FdI-AN
Alessandro Balboni

Al Settore Affari Generali
U.O. Assistenza agli Organi
P.zza del Municipio, 2
44121 FERRARA
SEDE

p.c Segreteria Pres.te Consiglio

LL.SS.

Oggetto: Risposta all' Interrogazione P.G. 17548/2018 del 06/02/2018 presentata dal Consigliere Comunale Alessandro Balboni del Gruppo FdI-AN.

Con riferimento alla interpellanza in oggetto, nella quale si chiede riscontro in merito ai controlli dell'acqua potabile ferrarese si comunica quanto segue:

- L'impianto di potabilizzazione di Pontelagoscuro (FE) tratta l'acqua prelevata dal fiume Po al fine dell' approvvigionamento idropotabile di ben undici Comuni della Provincia di Ferrara. Il prelievo medio totale si attesta attorno ai 1200 l/s, la punta totale può arrivare a 1450 l/s.
- Sino a settembre 2009 la Centrale è stata dotata di un laboratorio di analisi che HERA spa ha utilizzato appieno per effettuare tutte le analisi necessarie sul ciclo delle acque: acquedotto-fognatura-depurazione. Tuttavia a seguito della riorganizzazione laboratoristica del Gestore la quasi totalità delle attività di analisi sono state spostate da Ferrara presso il centro di Sasso Marconi, in Provincia di Bologna. Da qui la volontà politica e un'attenta valutazione tecnica hanno portato all'individuazione di alcune attività "non convenzionali" sul controllo delle acque, da svolgere presso il laboratorio di analisi di Pontelagoscuro, con l'intento di valorizzarne l'attività coinvolgendo più soggetti. A tal proposito il 31 marzo del 2010 è stata sottoscritta una Convenzione di durata triennale tra l'Autorità d'Ambito di Ferrara, AATO 6 (di cui il Comune di Ferrara è uno dei Comuni membri), ARPA,

